

18-01-2024

Page 1 of 1

ROYAL MEDICAL SERVICES

TENDER NO P64-2024

غاز النيتروس اوكسيد

NO	STOCK NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY
1	333 56 2200	Medical Nitrous Oxide Gas	KG	25000

غاز النيتروس اوكسيد

الشروط الخاصة للعطاء رقم P64-2024

الشروط الخاصة

التسلسل

1	- يلتزم المتعهد بالشروط والمواصفات القياسية الاردنية رقم 553 لسنة /2011 غاز النيتروس اوكسيد
2	- بيان منشأ غاز النيتروس اوكسيد
3	- تقديم شهادة منشأ لغاز النيتروس اوكسيد
4	- سعة اسطوانات غاز النيتروس اوكسيد كما يلي: من 3-30 كغم
5	- يقوم المتعهد بتزويد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية باحتياجاتها الحالية و المستقبلية من كميات غاز النيتروس اوكسيد و لمدة سنة شمسية كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء الاتفاقية السابقة و حسب الطلب و قابلة للتمديد لمدة سنة اخرى
6	- يلتزم المتعهد بتقديم شهادة فحص مخبرية لغاز النيتروس اوكسيد و صادرة عن المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة لكل كمية عند التسليم تجيز استعمال وتداول غاز النيتروس اوكسيد و تثبت مطابقة المواد و صلاحيتها للاستعمال الطبي
7	- يحق للخدمات الطبية الملكية القيام بفحص المادة الموردة من الناحية الفنية (كالنوعية والكميات) بالطريقة والكيفية التي تراها مناسبة ولدى أية جهة سواء كانت محلية أو اجنبية وفي حالة عدم مطابقة غاز النيتروس اوكسيد المورد للمواصفات المتفق عليها بالبند رقم 1 اعلاه يتحمل المتعهد كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك بما في ذلك التعويض عن الاضرار التي قد تنجم وكافة النفقات والمصاريف بما فيها تكاليف اجراء اختبارات نقاوة غاز النيتروس اوكسيد كذلك فإن المتعهد مسؤول عن جودة وسلامة الاسطوانات المقدمة من قبله وصلاحيتها للاستعمال و صيانتها بشكل دوري
8	- يتحمل المتعهد كافة المسؤوليات القانونية او القضائية عن اية اضرار قد تلحق باشخاص و/او ممتلكات الخدمات الطبية الملكية و/او اشخاص و ممتلكات الطرف الثالث(المرضى المراجعين،الخ) نتيجة عدم سلامة الاسطوانات و عدم نقاوة الغاز
9	- الخدمات الطبية الملكية غير مسؤولة عن أية خسارة قد تلحق بالمتعهد في شخصه أو عماله او ممتلكاته نتيجة قيامه بتنفيذ ما جاء بشروط الاتفاقية

الشروط الخاصة

التسلسل

- 10 - أ) يلتزم المتعهد بتوريد مادة غاز النايتروس أوكسايد على دفعات وبناءاً على حاجة وطلب (الخدمات الطبية الملكية و يكون التسليم للمستودعات الطبية الرئيسية خلال مدة اقصاها (48) ساعه من تاريخ ابلاغ المتعهد بالطلب (من قبل الوحدة الطالبة) باستثناء الحالات الطارئة والاستثنائية فيتم التأمين خلال (24) ساعه من وقت الطلب ويعتبر الطلب بواسطة الهاتف أو الفاكس رسمياً
- ب) يتحمل المتعهد مسؤولية تنزيل الاسطوانات المليئة و تحميل الاسطوانات الفارغة (في المستودعات الطبية الرئيسية) من اجل تعبئتها كما يتحمل مسؤولية ارسال عدد كاف من العمال لاجراء عملية التحميل و التنزيل بحيث يتناسب مع عدد الاسطوانات المطلوب تبديلها و لا يقل عدد العمال عن اثنين
- ج) يلتزم المتعهد بدهان اسطوانات الفريق الاول باللون المحدد بالموصفة القياسية الاردنية مجاتاً و طيلة مدة الاتفاقية على ان يكون الدهان حراري او دهان عادي من نوعية جيدة ، و يدهن بطريقة لا تخفي رقم الاسطوانة المتسلسل و اي معلومات اخرى مختومة على الاسطوانة على ان يتضمن العرض المقدم من المتعهد السعر اذا كان الدهان حراري و السعر اذا كان دهان عادي من نوعية جيدة
- 11 - في حالة عدم تمكن المتعهد من تلبية الاحتياج المطلوب لادامة عمل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية فيحق للخدمات الطبية شراء احتياجها من مادة غاز النايتروس أوكسايد من أية جهة تراها مناسبة ويتحمل المتعهد فارق الاسعار اضافة لاية اجراءات اخرى كمصادرة الكفالة او جزءاً منها أو فسخ القرار كما يحق للخدمات الطبية الملكية فرض غرامات اخرى تتناسب مع أي عطل أو ضرر ينجم عن ذلك
- 12 - يلتزم المتعهد بتزويد الخدمات الطبية الملكية بكمية مناسبة من اسطوانات غاز النيتروس اوكسايد
- الحد الادنى 200 اسطوانة عند الطلب من ممتلكاته لغاية استعمالها من قبل الخدمات الطبية الملكية للتزود بمادة غاز النيتروس اوكسايد اذا دعت الحاجة لذلك و دون مقابل على ان تعاد للمتعهد عند انتهاء الحاجة
- 13 - لا يحق للمتعهد المطالبة بزيادة الاسعار تحت أي ظرف كان خلال مدة سريان العقد

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

مديرية الخدمات الطبية الملكية

مديرية الصيدلانية والدواء

الشروط الخاصة

التسلسل

14 - يحق للخدمات الطبية الملكية تمديد الاتفاقية لمدة (3) شهور بنفس الشروط و الاسعار دون الرجوع للمتعهد

15 - يلتزم المتعهد باجراء الاعمال التالية مجاناً و طيلة مدة الاتفاقية لاسطوانات غاز النيتروس اوكساييد التي تعود ملكيتها الى الخدمات الطبية الملكية
(أ) يتحمل المتعهد مسؤولية جودة و صيانة و سلامة الاسطوانات و يلتزم بفحص صمامات الاسطوانات عند الاستلام و اجراء و ادامة كافة اعمال الصيانة و الاصلاح اللازمة لها شاملة تغيير الصمام التالف و قطع الغيار الاخرى الضرورية لاعمال الصيانة و على حساب المتعهد
(ب) يلتزم المتعهد باجراء الفحص الهيدروليكي بشكل دوري لكافة الاسطوانات بحيث يتم فحص كل اسطوانة مضي على فحصها السابق مدة (5) سنوات و ان يتم تقديم شهادة رسمية تثبت ذلك و ان يظهر تاريخ آخر فحص على كل اسطوانة بشكل واضح

16 - تبلغ الكمية التقريبية للاستهلاك السنوي حسب معدل الاستهلاك الحالي حوالي (25000)كغم

17 - يلتزم المتعهد بأضافة كرت مع كل اسطوانة يتم تسليمها مبيناً فيه المعلومات التالية
وزن الاسطوانة فارغة -
وزن الاسطوانة قائمة -
رقم التشغيل -
تاريخ العينة -

18 - على المتعهد ان يرفق مع عرض الاسعار وناثق تثبت قيامه بتنفيذ عقود او عمليات تجارية تثبت ملائته المالية

19 - اذا اخل المتعهد بأي شرط من شروط الاتفاقية و الالتزامات المذكورة بالعقد يطبق بحقه نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 و تعديلاته و التعليمات الصادرة بمقتضاة