

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عطاء شسراء الملح الصناعي

محضر اجتماع

بناءً على اجتماع لجنة الاحالة الخاصه بعطاء الملح الصناعي لمناقشة البنود الواردة في الشروط الخاصة  
ذوات الارقام ( 1 + 5 ) من العطاء بحيث توصي اللجنة بالتعديلات التالية :

١. تعديل البند رقم ( 1 ) ليتم تقديم تحليل مخبري معتمد من قبل الجمعية العلمية الملكية للمادة المراد شراؤها  
بحيث يحقق جميع ما ذكر في المواصفات الفنية TECHNICAL SPECIFICATIONS و على حساب الشركات  
المتقدمة للعطاء و على ان يتضمن التقرير الاسم التجاري للمادة و رقم الباركود للمنتج معاً و حسب طلب  
لجنة الشراء و قبل إصدار قرار الإحالة.

٢. تعديل البند رقم ( 5 ) و ذلك لإتاحة المجال لجميع الشركات التي تورد أو تتعامل تجارياً بالمنتجات المصنعة  
محلياً للتقدم للعطاء و على أن يكون المنتج المصنوع محلياً أو أي منشأ آخر مطابق للمواصفات الفنية و  
التحليلية الواردة ببنود وثائق العطاء التاليفيئة :

- PRODUCT DESCRIPTION
- TECHNICAL SPECIFICATIONS
- الشروط الخاصة لعطاء الملح الصناعي .
- SAFETY DATA SHEET صادر من جهات معتمدة و متخصصة بهذا الخصوص للمنتج المقدم بشكل خاص .

عطاء الملح الصناعي

( 2024 )

مستشفيات الخدمات الطبية الملكية  
ومراكزها

الكمية المطلوبة ( 296 ) طن

Water softener Salt ( 99.0 % )

296 Tons

## المواصفات الفنية لعطاء الملح الصناعي

### Product Description:

- \* Dried crystalline sodium chloride NaCl.
- \* Compact salt at not less than 5 bars.
- \* Tablet/ form with purity not less than 99% as pure NaCl and completely soluble.
- \* Used for softeners regeneration, supplied in 25 kg water proof Polyethylene bags ( valve type seal ) .
- \* Avoid floating dust formation on the surface of solute.
- \* Available to be stored under normal condition.
- \* No need to be handling measures.
- \* Available to be comfort for direct contact with human.
- \* Must be Transculant to white and Odorless.

### Technical Specifications:

- \* NaCl: not less than 99% on dry basis.
- \* Fe: less than 0.001%
- \* So<sub>4</sub>: less than 0.15%
- \* Ca: less than 0.01%
- \* Mg: less than 0.001%
- \* Insoluble solids: less than 0.01%

## الشروط الخاصة لعطاء الملح الصناعي

١. تقديم تحليل مخبري معتمد للمادة بحيث يحقق جميع ما ذكر ضمن بند المواصفات الفنية **Technical Specifications** من قبل الجمعية العلمية الملكية و على حساب الشركة المحال إليها العطاء وعند طلب ذلك من قبل لجنة الشراء.
٢. تقديم ما يثبت متانة درجة الكبس بحيث تتقدم الشركة بأن يكون القرص متماسك كوحدة واحدة وأن يبقى متماسكاً حتى ذوبانه كاملاً.
٣. تقديم عينات للعرض لا تقل عن 25 كغم كعينات إستلام.
٤. يتم أخذ عينة عشوائية مفردة او تجميعية من المادة بعد التسليم وعمل فحص مخبري لها لدى الجمعية العلمية الملكية و على حساب الشركة المحال عليها العطاء.
٥. أن يكون منشأ المادة أوروبي أو أمريكي أو تركي و ضمن المواصفات الفنية المنصوص عليها سابقاً".
٦. تقديم شهادة منشأ للمواد ضمن أوراق العرض.
٧. إرفاق رخصة مهنة و سجل تجاري ساري المفعول لكل منهما.
٨. يتم تسليم المواد حسب الشروط الآتية:

- توريد كامل الكمية المنصوص عليها بالعطاء و قرار الإحالة و على أن يتم التنسيق مع شعبة صيانة المستشفيات العسكرية ولجنة الإستلام و على أن يتم الإتفاق على إستحقاق كل موقع :

### التسليم في المواقع التالية وكما يلي:

- مدينة الحسين الطبية.
- مستشفى الامير علي بن الحسين
- مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني
- مستشفى الطرون العسكري
- مستشفى الملك طلال العسكري (المفرق)
- مستشفى الاميره هيا بنت الحسين (عجلون وجرش)
- مركز طبي مادبا العسكري

٩. تتحمل الشركة تكاليف الشحن و التجهيل و التنزيل لكافة المواقع المبينة أعلاه وبالتنسيق مع شعبة

صيانة المستشفيات العسكرية و لجنة الإستلام.

١٠. يحق للجنة الإستلام رفض مادة الملح الصناعي الموردة من قبل الشركة المحال عليها العطاء في حال تبين لديها عدم مطابقة المادة للمواصفات الفنية من خلال نتائج الفحص المخبري المراد إجراءه.

١١. تعتبر مدة التسليم ( 75 ) يوم من تاريخ التبليغ بالإحالة النهائية في حال عدم إستخدام كتاب الإعفاء الجمركي.

١٢. تقديم Safety data sheet يتضمن تفاصيل المادة و على أن تكون موثقة من الوكيل الرسمي أو الشركة المصنعة للمادة المراد شراؤها ضمن وثائق العطاء.

١٣. يعتبر العرض المقدم من الشركة جزءاً لا يتجزأ من القرار بكافة الوثائق المرفقة.