

## المواصفات

صيانة واستبدال ما يلزم من مكونات نظام الطاقة الشمسية قدرة 1,5 MW وفحص وتشغيل جميع مكونات النظام بحيث يتم تسليم النظام يعمل بشكل كامل وبأعلى كفاءة ممكنة وتشمل مكونات النظام كوابل AC، وكوابل DC، أجهزة المحولات العاكسة Inverters، الألواح الشمسية PV panels والهيكل الحامل (Structure) واللوحات الكهربائية الفرعية والرئيسية وكافة الاكسسوارات اللازمة للتثبيت والتشغيل على ان تكون من اجود الانواع (مطابق للنظام المتواجد للمواصفة والجودة او أعلى منه) .

## الشروط الخاصة

١. تتعهد الشركة بتقديم كفالة صيانة بنكية بقيمة (٥%) من إجمالي قيمة الإحالة للنظام كامل من تاريخ التسليم لمدة عامين.
٢. الفحص والتشغيل لغايات الاستلام سيتم بواسطة طرف ثالث (Third Party) يعتمد من قبل الخدمات الطبية الملكية وعلى نفقة المتعهد.
٣. الشركات المؤهلة : شركات الطاقة المتجددة التي تمتلك تصنيف (أ) من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن طاقة متجددة مع تقديم الشهادات اللازمة مرفقة مع العرض المقدم وتقديم جميع الكتالوجات والاوراق اللازمة لإثبات ذلك.
٤. مدة التسليم (٦٠) يوم من تاريخ أمر المباشرة.
٥. تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة لا تقل عن (٢٥٨٠) دينار.
٦. من الضروري زيارة الموقع لمعاينة النظام القائم بالتنسيق مع المساعد الإداري للمستشفى على هاتف رقم (٠٧٧٢٢٠٠٢٢٠) أو قائد مفرزة الصيانة للمستشفى على هاتف رقم (٠٧٩٨٦٧٢٧٢٩) ولن يتم فتح أي عرض سعر للشركات التي لم تقم بزيارة الموقع.
٧. الدفع بعد التركيب والتشغيل في الموقع والإستلام النهائي.