

المواصفات الفنية لنظام الشفط في مركز التأهيل الملكي كاملاً

١. توريد وتركيب وفحص وتشغيل مروحة شفط صناعية مطرية بالمواصفات التالية:

أ- flow=2800fm

ب- pressure=0.5"/H2o

ت- قدرة الماتور ٢/١ حصان

ث- فاز (١)

ج- المروحة منشأ اوروبي اوروبي / غربي

ح- الماتور منشأ اوروبي اوروبي / غربي

٢. اجور فك النظام القديم وكل ما يلزم من تمديدات كهربائية وتعديلات فيها وتوصيل النظام وتشغيله بالشكل الصحيح وحسب المواصفات الفنية.

٣. اجور تعديل الاعمال المدنية والانشائية والكهروميكانيكية على الدكتات القديمه وبما يتلائم مع النظام الجديد ومراعاة العزل على سطح المبنى اينما تم التركيب.

٤. على الشركة المحال عليها العطاء تدريب الكادر الفني الموجود لدينا على نظام الشفط الذي يتم تركيبه وعلى الية صيانتة .

الإشارة : كتابا رقم دهـ/٢٠٢٠م.فرح/٨٥٣ تاريخ ٨ نيسان ٢٠٢٠ .

١. يرجى العلم بأن عدد المراجع (٢٢) والمطلوبة بالعطاء رقم دهـ/٢٠٢٠م.فرح/٨٥٢ تاريخ ٨ نيسان ٢٠٢٠ والمنوه عنه بالإشارة اعلاه .

الشروط الخاصة

١. على الشركة المتقدمة للعطاء زيارة الموقع قبل تقديم عروض العطاء.
٢. على الشركات المتقدمة للعطاء ان تكون متخصصة باتظمة الشفط.
٣. تقديم كفالة صيانة لجميع بنود اعمال الاحالة وجميع القطع والاكسسوارات لمدة سنة كاملة (١٢ شهر ميلادية) من تاريخ التسليم النهائي لجميع الاعمال.
٤. على الشركة المحال عليها العطاء القيام بزيارات ميدانية تفقيديه للنظام.
٥. يتم التوريد التركيب/ في مدينة الحسين الطبية/مركز التاهيل الملكي/فرح / خلال (٣٠)يوم من تاريخ الاحالة النهائي .
٦. يجب تواجد الفريق الفني للشركة المحال عليها العطاء في الموقع خلال ٢٤ ساعة من وقت التبليغ عن اي خلل بنظام الشفط .
٧. جميع البنود والقطع والاكسسوارات يجب ان تكون مطابقه للمواصفات والمقاييس الاردنية .
٨. يجب تحديد اسم القطعه وبيد المنشاء لكل القطع والاكسسوارات في المواد المراد استخدامها في بنود العطاء.
٩. تقديم شهادة خطية بتوفر جميع قطع النظام والاكسسوارات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
١٠. على الشركة المحال عليها العطاء تسليم جميع القطع والاكسسوارات القديمة التي يتم فكها من المصعد الى خازن مركز التاهيل الملكي/فرح وبخلاف ذلك لن يتم استلام اي قطع جديدة للتحديث مما يؤدي الى التأخير في انجاز العمل .
١١. على الشركة المحال عليها العطاء ضرورة توفير جميع قطع العطاء داخل المملكة الاردنية الهاشمية طوال فترة الكفالة المجانية او طوال فترة العقد وبخلاف ذلك تتحمل الشركة كافة التكاليف المترتبة على شراء او صيانة القطع من السوق المحلي على حساب الشركة المحال عليها العطاء او صاحبة العقد.
١٢. يجب ان تكون جميع التمديدات الكهربائية بمواسير خاصه ضمن المواصفات المعتمده لدى القوات المسلحة الاردنية.
١٣. يتضمن العطاء كل ما يلزم من الشبك على اللوحات الكهربائية والقواطع المناسبة للنظام وازالت النظام القديم و تسليمه في عهدة مركز التاهيل الملكي / فرح.