

مخارج الغازات الطبية لكافة اقسام ICU

مستشفى الحسين

المواصفات الفنية:

الرقم	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
1	<u>Medical Gas Terminal Units</u> • Supply and install and testing commissioning Medical Gas Terminal Units for <u>oxygen O2</u> as follow: • Medical Gas Terminal Units must conform to BS EN ISO 9170-1:2008 and accept probes to BS5682:1998. • Medical Gas Terminal Units shall conform to HTM code.	عدد	46		
2	• Supply and install and testing commissioning Medical Gas Terminal Units for <u>Medical Air (M.A)</u> as follow: • Medical Gas Terminal Units must conform to BS EN ISO 9170-1:2008 and accept probes to BS5682:1998. • Medical Gas Terminal Units shall conform to HTM code.	عدد	46		
3	• Supply and install and testing commissioning Medical Gas Terminal Units for <u>Vaccume</u> as follow: • Medical Gas Terminal Units must conform to BS EN ISO 9170-1:2008 and accept probes to BS5682:1998. • Medical Gas Terminal Units shall conform to HTM code.	عدد	69		
4	توريد و تركيب محبس غازات طبية لكل لكل خط غازات طبية مغذي لل bed head unit مع كافة الوصلات والقطع النحاسية اللازمة لإنجاز العمل حسب تعليمات رئيس قسم الغازات الطبية.	عدد	69		

		6	عدد	توريد منظم غازات طبية (اكسجين طبي) 15 ملم تدفق 1400- 1500 لتر/د مطابق للمواصفة الاوروبية: EN ISO 7396-1 and NHS Health Technical Memorandum HTM02-01 , <u>CE marked</u> according to 93/42/CEE	5

الشروط:

1. على المقاول ختم عروض الأسعار بعد تسعيرها.
2. يجب أن تكون عروض الاسعار مطبوعة و أن تحتوي على رقم و تاريخ عرض السعر.
3. تقديم العروض داخل ظرف مختوم و مغلق.
4. مدة تسليم خلال (14) يوم من تاريخ التبليغ بأمر المباشرة.
5. يجب إعتداد المواد و القطع من قبل لجنة رئيس قسم الغازات الطبية قبل البدء بالتوريد.
6. تقديم شهادات منشأ للقطع الي سيتم تركيبها.
7. اعمال المعايرة يجب ان تكون بحضور رئيس قسم الغازات الطبية او من ينوب عنه.