

عطاء الملح الصناعي

(٢٠٢٥)

مستشفيات الخدمات الطبية الملكية
ومراكزها

الكمية المطلوبة (١٤٠) طن

المواصفات الفنية لعطاء الملح الصناعي

Production description:

- * Sodium chloride dried crystallized.**
- * Compact salt at not less than 5 bar.**
- * Tablet/ form with purity not less than 99% as pure NaCl.**
- * used for regeneration of softenrs, supplied in 25 kg Polyethylene bags valve type water proof.**
- * Avoid floating dust formation on tha surface of solute.**
- * Available to be stored under normal condition.**
- * No need to be handling measures.**
- * Available to be comfort for direct contact with human.**
- * Must be Transculant to white and Odorless.**

Specifications:

- * NaCl: not less than 99% on dry basis.**
- * Fe: less than 0.001%**
- * So4: less than 0.15%**
- * Ca: less than 0.01%**
- * Mg: less than 0.001%**
- * Insoluble solids: less than 0.01%**

الشروط الخاصة لعطاء الملح الصناعي

1. تقديم تحليل مخبري للمادة يحقق جميع ما ذكر ضمن بند **Specifications** تقدم من قبل الجمعية الملكية على حساب الشركة وعند طلب ذلك من قبل لجنة الشراء.
2. تقديم ما يثبت متانة درجة الكبس بحيث تتقدم الشركة بان يكون القرص متماسك كوحدة واحدة وان يبقى متماسكاً حتى ذوبانه كاملاً.
3. تقديم عينات للعرض لا تقل عن ٢٥ كغم كعينات إستلام.
4. يتم أخذ عينة عشوائية من المادة بعد التسليم وعمل فحص مخبري لها لدى الجمعية العلمية الملكية على حساب الشركة.
5. تقديم شهادة منشأ للمواد ضمن اوراق العرض.
6. تسليم المواد كالآتي:

- يتم إستلام المواد دفعة واحدة ويتم التنسيق مع شعبة صيانة المستشفيات العسكرية ولجنة الإستلام بحجم الكمية وموقعها علماً أن موقع المستشفيات التي سيتم التوريد إليها هي :

التسليم في المواقع التالية وكما يلي:

- مدينة الحسين الطبية
- مستشفى الامير علي بن الحسين
- مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني
- مستشفى اللطرون العسكري
- مستشفى الملك طلال العسكري (المفرق)
- مستشفى الاميره هيا بنت الحسين (عجلون وجرش)
- مركز طبي مادبا العسكري
- مستشفى الامير زيد بن الحسين
- مستشفى الامير راشد بن الحسن

7. تتحمل الشركة مصاريف التنزيل والتحميل حسب المواقع أعلاه وبالتنسيق مع شعبة صيانة المستشفيات العسكرية.
8. يحق للجنة الاستلام رفض المادة التي تثبت مخالفتها للمواصفات الفنية من خلال الفحص المخبري.
9. تعتبر مدة التسليم (١٢٠) يوم من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة النهائية لكامل المادة.
10. تقديم **Safety data sheet** يتضمن تفاصيل المادة.
11. يعتبر العرض المقدم من الشركة جزءاً لا يتجزأ من القرار.